

Insulation tester Digital Battery 2517605

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------------|
| Products_Model | ET1133464 |
| EAN | 0095969319768 |
| Producer | Fluke |
| Producer-Model | 2517605 |
| Producer-Typ | Fluke 1587 T |
| min. Order | |
| Class | Isolationsmessgerät |

Technische Informationen

| |
|---|
| Anzeige |
| Analoge Balkenanzeige |
| Stromversorgung |
| Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige |
| Isolationswiderstandsmessbere 0.1...600MOhm |
| Nennprüfspannung 100 V |
| Nennprüfspannung 250 V |
| Nennprüfspannung 500 V |
| Nennprüfspannung 1000 V |
| Nennprüfspannung 2500 V |
| Nennprüfspannung 5000 V |
| Nennprüfspannung einstellbar |
| Nennprüfspannung einstellbar r |
| Niederohmmessung |
| Spannungsmessung |
| Überspannungsableiterprüfung |
| Messwertspeicher |
| Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand |
| Momentanwertspeicher (Data H |
| Schnittstelle |



[Insulation tester Digital Battery 2517605 online kaufen](#)