


Siemens Indus.Sector Hauptschalter 3p IU=250A P/AC-23A 3LD2405-0

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7201580
EAN	4011209768703
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3LD24050TK13
Hersteller-Typ	3LD2405-0TK13
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter



Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Ausführung als Sicherheitsscha
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Max. Bemessungsbetriebsspan 690V
Bemessungsdauerstrom I _u 160A
Bemessungsbetriebsleistung bei 110kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 120kW, 400 V
Polzahl
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Hilfskontakte als Scl
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Motorantrieb optional
Motorantrieb integriert
Spannungsauslöser optional
Gerätebauart
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
Geeignet für Frontbefestigung 2
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Ausführung des Betätigungselements
Verriegelbar
Anschlussart Hauptstromkreis
Schutzart (IP), frontseitig

Siemens Indus.Sector Hauptschalter 3p IU=250A P/AC-23A 3LD2405-0TK13
Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter,

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Max.

Bemessungsbetriebsspannung U_e bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom I_u 160A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 110kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 132kW, Polzahl 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch, Ausführung des Betätigungselements sonstige, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis sonstige, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Hauptschalter 3-polig Frontbefestigung $I_U=250A$ P/AC-23A bei 400V=132kW Drehantrieb rot/gelb (NOT-AUS) Vierlochbefestigung

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Hauptschalter 3p \$I_U=250A\$ P/AC-23A 3LD2405-0 online](#)

[kaufen](#)

